

3. Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych):

Protokół nr 0383 z okresowej kontroli przewodów kominowych przeprowadzonej w dniu 18.08.2014 roku przez P. Zbigniewa Wojtala, upr. nr 218/79. Brak uchyb pokontrolnych. Przewody dobre oraz sprawne.

D. PRZEGLĄDY 5-LETNIE

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późn. zm.) obiekt podlega okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:

4. Sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki oraz jego otoczenia:

Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, nr 002/2010, przeprowadzonej w dniu 15.11.2010 roku przez P. Edwarda Wilczyca, upr. nr 83/97/Wt, c. 01010 t. 011B w t. 03/IE/3167/03. Wniosek: budynek spełnia wymagania bezpieczeństwa i może być eksploatowany.

5. Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów:

Protokół nr 023/2010 pomiarów rezystancji izolacji obwodów

024/2010 pomiary + + +

025/2010 sprawdzenie skuteczności ochrony przez porażenie

026/2010 + - + + + +

027 i 028/2010 badanie wytrzymałościowo-rodowego

przeprowadzonych przez P. Edwarda Wilczyca, upr. 83/97/Wt, c. 01010 t. 011B w t. 03/IE/3167/03.

6. Badanie instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu oraz odporności przewodów uziemiających

Protokół nr 028/2010 badanie instalacji odgromnej, przeprowadzonej przez P. Edwarda Wilczyca, upr. 83/97/Wt c. 01010 t. 011B w t. 03/IE/3167/03.

\* niepotrzebne skreślić